RÄPINA VALLAVALITSUS

05.09.2013

Hinnapäring

Räpina Vallavalitsus palub hinnapakkumist Räpina linna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks vastavalt *Räpinas Aia ja Nooruse tn. ning Ristipalo keskuse valgustuse projektile nr. 1522-04-13*. Projekti saab alla laadida aadressilt: www.rapina.ee/hanked

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused. Pakkuja kõrvaldamine pakkumiselt:

1. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris elektritööde ettevõttena
2. Ettevõte peab omama vastutava isikuna vähemalt B-klassi pädevusega spetsialisti
3. Pakkuja ei tohi olla maksuvõlglane riiklike tasumise osas, kaasa arvatud intressivõlg.
4. Pakkuja peab olema maksevõimeline, tema vastu ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, tehtud pankrotiotsust.
5. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul nõuetekohaselt täitnud kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud.
6. Pakkujal peab olema varasem kogemus sõlmitava lepingu esemeks oleva tööga samaliigiliste tööde teostamise osas, vähemalt 2 objekti maksumusega 20 000 eurot või enam (samaliigiliste tööde loetelu)

Hankijal on õigus kõrvaldada pakkuja pakkumiselt igal ajal kui selgub, et pakkuja kvalifitseerimiseks esitatud andmed on valed, ei vasta kontrollimisel esitatud andmetele või esitatud dokumendid on võltsitud.

NB! Elektrimaterjalide spetsifikatsioon ja töömahtude loetelu on osadeks jaotatud, pakkumuse hind peab olema samuti osadena välja toodud, tagades hankijale võimaluse ühe osa lepingust välja jätta.

Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata kui need ei vasta hinnapäringus esitatud tingimustele või erinevad oluliselt turul kehtivatest keskmistest hindadest, samuti juhul, kui kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankija majanduslikke võimalusi.

Pakkumisel arvestada, et vallavalitsusel on olemas 14 kasutatud Mira 250 W (naatrium) valgustit, mis lähevad käesolevas projektis kasutusse. Konkursi võitjal, ehk töövõtjal tuleb olemasolevate valgustite tavasüüteseadmed asendada elektroonsetega, reguleeritava valgusvooga, eelprogrammeeritavad süüteseadmed võimsusega 100 W.

Kasutatud Mira tänavavalgustite korrastamiseks teha järgmised tööd:

- Puhastada valgusti korpus, reflektor ja kuppel. Korpuse väliskülg ja kuppel pesta puhastusvahendite või survepesuriga, et puhastada nad täielikult tolmust ja mustusest.
- Demonteerida süüteseade ja asendada uue eelprogrammeeritud elektroonse süüteseadmega.
- Puhastada lambipesa kontaktpinnad ja asendada vana lamp 100 W võimsusega lambiga.
- Kontrollida valgusti töötamist.
- Valgutite paigaldamisel mastile panna külge linnukaitsevõre.

Peale valgustite paigaldust mastidele teha katselülitus, et veenduda kogu rekonstrueeritud osa töökorras olekus. Elektroonsete süüteseadmetega valgustite puhul arvestada asjaolu, et sisselülitamisel tekib lühiajaline, kestvusega ca 60 millisekundit, voolutõuge, mistõttu võib liinikaitselüliti välja lülituda.

Kooli 1 Räpina
64504 Põlvamaa
registrikood 75025503

tel 799 9500
fax 799 9518
e-post vald@rapina.ee

ak 10402018691002
SEB Pank kood 401
ak 1120256432
Swedbank kood 767

Sellisel juhul asendada juhtimiskilbis kaitselüliti sama suurusega gG karakteristikuga sulavkaitsetega. Kuna voolutõuke suurus sõltub lühisvoolust liinis ja elektroonsete süüteseadmete arvus selles grupiliinis, siis eelnevalt pole võimalik määrata, kas kaitsete asendamine on vajalik. Selgitatakse töö käigus.

Pakkumuse kehtivus peab olema vähemalt 30 päeva.
Välitööde teostamise orienteeruv aeg 16.09.2013.a. kuni 18.10.2013.a.
Küsimustega pöörduda tel. 5216251. Objektidega on võimalik tutvuda, leppides selleks eelnevalt aja kokku.
Hinnapakkumine esitada hiljemalt 09.09.2013a. kella 16.00 e-posti teel või tuua paberkandjal valla sekretär-asjaajaja kätte.
Pakkumise edukaks tunnistamise kriteeriumiks on madalaim hind.

Lugupidamisega

Teet Helm
Vallavanem

Velmo Narruskberg 5216251